



**LICEO Delle SCIENZE UMANE (ex Magistrale) "CONTESSA TORNIELLI BELLINI" - NOVARA**  
Baluardo La Marmora, 10 - 28100 NOVARA - tel. 0321 - 627125 – <https://www.liceobellini.edu.it>  
Casella di Posta Certificata [nopm010005@pec.istruzione.it](mailto:nopm010005@pec.istruzione.it) E-mail: [nopm010005@istruzione.it](mailto:nopm010005@istruzione.it)  
codice fiscale 80016580039 - Codice univoco PA: UFUDDL

Novara, 6 dicembre 2024

Agli alunni  
Alle famiglie  
Al personale  
p.c., all'Ambito territoriale di Novara

## Circolare della Presidenza n. 222

Oggetto: Persistente malfunzionamento impianto di riscaldamento - informativa

Com'è noto ad alunni e personale del Liceo Bellini, dal 12 novembre scorso la temperatura dei locali è risultata ripetutamente inadeguata.

E' parimenti noto che la scuola non ha alcuna possibilità di intervento per la regolazione dell'impianto e tantomeno per la diagnosi e riparazione di eventuali guasti. L'unico spazio di azione della scuola è costituito dalle segnalazioni tempestive alla società di gestione calore che - su committenza dell'Ente Provincia - ha in carico il controllo dell'impianto di riscaldamento.

Tali segnalazioni sono state inviate puntualmente, ogni volta che si è rilevata una temperatura inferiore al minimo ammissibile: ciò si è verificato ben dieci volte nei 19 giorni di lezione intercorsi tra il 12/11 e il 6/12. Oltre alle formali e documentate segnalazioni di cui sopra, sono intercorsi contatti costanti per le vie brevi con il Consigliere delegato della Provincia, che ha attivato i settori tecnici competenti.

L'impianto di riscaldamento è stato ogni volta ripristinato, ma con effetti di brevissima durata.

A seguito di formale richiesta della scuola, la Provincia con la nota prot. 33535 del 5/12/2024 allegata ha illustrato le cause del malfunzionamento e gli interventi da ultimo disposti, che si auspica risultino in breve tempo risolutivi.

La scuola proseguirà ad operare nell'ambito delle proprie competenze, esercitando la massima vigilanza, sollecitando con ogni mezzo l'Ente responsabile e informando utenti e personale.

Si allega documentazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Maria Motta)


*firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93*

Responsabile del procedimento: Carmelo Frasca

### Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016

I dati personali acquisiti sono utilizzati per la gestione del servizio e per l'assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono trattati in forma elettronica e cartacea adottando le misure di sicurezza idonee a tutelare e garantire la riservatezza degli interessati. Il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati, a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento a cui la Scuola può affidare contrattualmente vari servizi e nei casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati personali acquisiti saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti nonché per periodi diversi, qualora previsto dalle normative vigenti. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento è il Liceo delle Scienze umane C.T. Bellini di Novara Mail: [nopm010005@istruzione.it](mailto:nopm010005@istruzione.it), pec [nopm010005@pec.istruzione.it](mailto:nopm010005@pec.istruzione.it). Per maggiori informazioni si invitano gli Interessati a voler prendere visione dell'informativa completa, pubblicata sul sito istituzionale della scuola all'indirizzo <https://www.liceobellini.edu.it/il-sito/privacy-policy/>



Il liceo di Scienze Umane Bellini al centro della protesta degli studenti per le temperature rigide in classe

Ieri mattina la protesta, i giovani riuniti in palestra Crivelli: «E' stato un problema tecnico alla caldaia»

## Troppo freddo al liceo Bellini gli studenti lasciano le aule

### IL CASO

MARCO PIATTI  
NOVARA

**T**roppo freddo, saltano le lezioni al liceo di scienze umane Bellini. Al primo giorno con temperature veramente rigide, è esploso il problema del riscaldamento nella struttura scolastica di baluardo Lammora. Gli studenti hanno resistito qualche ora in classe, poi verso le dieci e mezza si sono alzati dai loro banchi, rifiutandosi di proseguire oltre. Si sono scusati con i professori, abbandonando le aule e dirigendosi verso la palestra. Qui si sono riuniti, numerosi «non solo in segno di protesta - raccontano alcuni ragazzi che hanno

chiesto di mantenere l'anomalo - ma anche perché abbiamo trovato un ambiente leggermente più confortevole rispetto alle aule dove non si poteva proprio stare». E dove, pare, siano stati misurati 15 gradi nei piani inferiori e addirittura 9 ai piani superiori. I ragazzi stanno organizzando una forma di protesta un po' più visibile, una manifestazione sotto Palazzo Natta. Dapprima programmata per stamattina, poi differita ai prossimi giorni.

Dalla presidenza del Bellini non si registrano interventi: il dirigente scolastico, Maria Motta, non ha rilasciato dichiarazioni. Sul caso, invece, si è espresso Andrea Crivelli, vicepresidente della Provincia di Novara con delega all'E-

dilizia Scolastica: «Siamo al corrente del problema che ha interessato il Bellini e ci siamo già mossi: ieri (lunedì, ndr) ci sono stati ben due interventi. Sottolineo che non si tratta di un guasto. Il riscaldamento su impianti obsoleti come quelli delle scuole superiori va tarato in maniera puntuale. Venerdì era stato fatto un intervento di modifica delle curve, ma purtroppo non faceva così freddo come nella giornata di ieri. Non è un discorso di risparmio energetico, ma di problemi tecnici di cui ci hanno informato diverse volte. Con la scuola stessa ci siamo già confrontati, la dirigenza è sempre molto disponibile».

Aggiunge, Crivelli: «Ieri mattina al Bellini è stato fatto un intervento di innalzamento della temperatura ma l'impianto non ha risposto. Ma è normale, se io a casa mia alzo il termostato a 18 gradi, per dire, non è che in tempo zero mi trovo 18 gradi di temperatura. Mediamente nei nostri edifici sale di mezzo grado, un grado, ogni ora». Ma cosa è successo ieri mattina a Scienze umane allora? «Che le impostazioni complessive della caldaia non hanno permesso di riscaldare le aule adeguatamente. Ci hanno chiesto di modificarle, cosa che è stata fatta immediatamente e quindi auspichiamo che già oggi al Bellini si possa tornare a una situazione di normalità». —

DALL'OMAR AL FAUSER

## Disagi anche in altre scuole si va verso uno sciopero

Non sono solo gli studenti del liceo di scienze umane Bellini a rimanere al freddo. Nella giornata di ieri sono stati registrati disagi anche nel liceo artistico e coreutico Casorati. «Nella sede di via Gatti il riscaldamento non funziona - hanno fatto sapere alcuni docenti -. In quella di via Greppi la scorsa settimana i termosifoni erano spenti. Ieri erano tiepidi e di conseguenza i gradi non si sono alzati di molto». I ragazzi battono i denti anche negli istituti Omar e al Fauser, dove sempre ieri «si è rotta la caldaia e le temperature sono veramente basse» ha spiegato un rappresentante di quest'ultima scuola.

Condizioni che hanno portato gli studenti a organizzarsi per uno sciopero che si po-



Studenti davanti all'Omar

trebbe svolgere tra la fine di questa settimana o l'inizio della prossima. «Considerando il clima invernale e il fatto che in diverse scuole di Novara non funziona il riscaldamento, abbiamo pensato di segnalare il problema manifestando direttamente davanti alla sede della Provincia», hanno spiegato alcuni rappresentanti degli istituti coinvolti. «Il nostro obiettivo, come in passato, è quello di farci ascoltare dalle istituzioni - hanno aggiunto -. È impensabile far rimanere al freddo decine di classi e lasciare i ragazzi a studiare, fare verifiche interrogazioni con una manciata di gradi sopra lo zero tra le mura scolastiche». L. R. —




LICEO Delle SCIENZE UMANE (ex Magistrale) "CONTESSA TORNIELLI BELLINI" - NOVARA  
Baluardo La Marmora, 10 - 28100 NOVARA - tel. 0321 - 627125 – <https://www.liceobellini.edu.it>  
Casella di Posta Certificata [nopm010005@pec.istruzione.it](mailto:nopm010005@pec.istruzione.it) E-mail: [nopm010005@istruzione.it](mailto:nopm010005@istruzione.it)  
codice fiscale 80016580039 - Codice univoco PA: UFUDDL

Novara, 4/12/2024

prot. 13476/VI-9

Spett.le PROVINCIA DI NOVARA  
[protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it](mailto:protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it)  
Settore Tecnico



Funzione efficientamento energetico



p.c. RSPP dott.ssa Antonella MARCON

ATTI

Oggetto: Sicurezza - Persistente malfunzionamento impianto di riscaldamento

A partire dallo scorso 12 novembre si rilevano nell'edificio scolastico temperature interne troppo basse e sotto la soglia minima di legge, non idonee allo svolgimento delle lezioni e delle attività.

La situazione è stata regolarmente segnalata al *call center* Gestione Calore C.N.S. Consorzio nazionale servizi (800 125526) da Voi indicato, in data:

- 12/11/2024 ticket n. 482 (prot. 11901),
- 13/11 ticket 482 (12045),
- 14/11 ticket 505 (12110),
- 18/11 ticket 514 (12285),
- 26/11 ticket 514 (13054),
- 27/11 ticket 565 (13163),
- 3/12 ticket 578 (13457),
- 4/12 ticket 583 (13458).

In data 18/11/2024 gli studenti di questo Liceo hanno simbolicamente sospeso la partecipazione alle lezioni per rimarcare il disagio ("La Stampa", 19 novembre 2024, pag. 33). L'Amministrazione provinciale ha fornito

**Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016**

I dati personali acquisiti sono utilizzati per la gestione del servizio e per l'assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono trattati in forma elettronica e cartacea adottando le misure di sicurezza idonee a tutelare e garantire la riservatezza degli interessati. Il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati, a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento a cui la Scuola può affidare contrattualmente vari servizi e nei casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati personali acquisiti saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti nonché per periodi diversi, qualora previsto dalle normative vigenti. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati. Il Titolare del trattamento è il Liceo delle Scienze umane C.T. Bellini di Novara Mail: [nopm010005@istruzione.it](mailto:nopm010005@istruzione.it), pec [nopm010005@pec.istruzione.it](mailto:nopm010005@pec.istruzione.it). Per maggiori informazioni si invitano gli Interessati a voler prendere visione dell'informativa completa, pubblicata sul sito istituzionale della scuola all'indirizzo <https://www.liceobellini.edu.it/it-sito/privacy-policy/>

spiegazioni riportate nello stesso articolo. Il giorno 22 novembre 2024 si è tenuta una manifestazione cittadina di cinquecento studenti novaresi volta a segnalare all'Amministrazione Provinciale e all'opinione pubblica le condizioni precarie degli impianti di riscaldamento delle scuole di secondo grado a Novara e a sollecitarne il ripristino di efficienza ("La Stampa", A Novara la protesta torna in piazza "Noi siamo studenti, non pinguini", [https://www.lastampa.it/novara/2024/11/23/news/a\\_novara\\_la\\_protesta\\_torna\\_in\\_piazza\\_noi\\_siamo\\_studenti\\_non\\_pinguini-14831241/](https://www.lastampa.it/novara/2024/11/23/news/a_novara_la_protesta_torna_in_piazza_noi_siamo_studenti_non_pinguini-14831241/), 23/11/2024).

Ad oggi, nel Liceo Bellini, la situazione non è migliorata, nonostante le rassicurazioni verbali.

Studenti e personale continuano a svolgere le proprie attività in condizioni disagiati dovute al freddo nei locali scolastici.

I genitori telefonano e scrivono allarmati per un'"emergenza" che si protrae da tre settimane.

Ciò premesso, si richiedono a codesta Amministrazione la motivazione per cui il malfunzionamento dell'impianto non è stato ancora risolto e soprattutto precise garanzie di un intervento in tempi brevi, sottolineando che è assegnato dalla Legge all'Amministrazione Provinciale l'obbligo di fornire le condizioni strutturali e logistiche idonee al regolare svolgimento del servizio di istruzione e formazione.

In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria MOTTA

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93*

**Informativa per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 12-13-14 del Regolamento UE 679/2016**

I dati personali acquisiti sono utilizzati per la gestione del servizio e per l'assolvimento degli obblighi correlati. I dati richiesti sono trattati in forma elettronica e cartacea adottando le misure di sicurezza idonee a tutelare e garantire la riservatezza degli interessati. Il parziale o totale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di fornire il servizio. I dati conferiti sono comunicati a dipendenti e collaboratori interni formalmente autorizzati, a soggetti esterni nominati quali Responsabili del trattamento a cui la Scuola può affidare contrattualmente vari servizi e nei casi previsti da specifici obblighi normativi. I dati personali acquisiti saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti nonché per periodi diversi, qualora previsto dalle normative vigenti. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento Europeo rivolgendosi al Titolare del trattamento o al Responsabile per la protezione dei dati. Il Titolare del trattamento è il Liceo delle Scienze umane C.T. Bellini di Novara Mail: [nopm010005@istruzione.it](mailto:nopm010005@istruzione.it), pec [nopm010005@pec.istruzione.it](mailto:nopm010005@pec.istruzione.it). Per maggiori informazioni si invitano gli Interessati a voler prendere visione dell'informativa completa, pubblicata sul sito istituzionale della scuola all'indirizzo <https://www.liceobellini.edu.it/il-sito/privacy-policy/>.



Alla c.a.: Prof.ssa Maria Motta  
Dirigente scolastico

Liceo delle scienze umane  
"Contessa Tornielli Bellini"  
Novara

pec: nopm010005@pec.istruzione.it

**OGGETTO: problematiche impianto di riscaldamento Liceo Bellini di Novara**

La presente per riscontrare la Vs. segnalazione in data odierna al fine di rappresentare quanto segue:

Questa Provincia si è attivata dal primo emergere delle criticità al fine della risoluzione delle stesse, mediante diversi interventi dei quali si è fornito ogni volta riscontro alla Dirigenza di codesto Istituto per le vie brevi, con l'esito di un significativo miglioramento delle temperature interne, come concordemente rilevato anche nel sopralluogo effettuato il 17 novembre u.s.

Nella giornata del 5.12 la problematica di riscaldamento sembrerebbe essere stata generata da un malfunzionamento del ventilatore interno alla caldaia. La stessa è stata risolta con un pronto intervento degli operatori del soggetto concessionario alle ore 7.30 circa.

In ragione delle ultime problematiche occorse e del fatto che gli interventi di riparazione non stiano garantendo un costante funzionamento della caldaia, questa Amministrazione ha già richiesto un preventivo per un intervento risolutivo, consistente nell'installazione di una nuova caldaia, ed è in attesa di celere riscontro, ricevuto il quale sarà nostra premura informarvi sui tempi e modi d'intervento.

Si ringrazia sin d'ora per la consueta collaborazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
Ing. Alberto Ravarelli  
(con firma digitale)

IL VICE PRESIDENTE  
CONSIGLIERE DELEGATO ALL'EDILIZIA  
E MANUTENZIONE EDIFICI  
Prof. Andrea Crivelli  
(con firma digitale)

